

設 計 書

令和5年度一般会計	款	4. 衛生費	項	2. 清掃費	目	1. 不燃物処理費	
	事業	71.不燃物処理施設事務費			節	12. 委託料	
令和5年 月 日提出	副管理者	局長	課長	担当課長補佐	審査	設計	

業 務 名	リサイクルプラザ消防設備保守点検業務		
業 務 場 所	西伯郡伯耆町口別所630番地 リサイクルプラザ	履行期間	令和5年4月1日 ～令和6年3月31日

設 計 金 額

細 節	円	内 訳	備 考
業 務 価 格			
消費税及び地方消費税の額			
計			

説 明	内 容
消防設備保守点検業務 一式	<ol style="list-style-type: none">1 消火器保守点検2 消火栓設備保守点検3 自動火災報知設備保守点検4 非常警報設備保守点検5 誘導灯及び誘導標識保守点検6 防火・排煙設備保守点検7 ガス漏れ警報設備保守点検8 消火栓用ホース更新

第1号明細書

直接人件費

種別	細別	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
設備保守点検作業	保全技師補		人			
小計						
直接人件費合計						

第1号数量表		消防設備保守点検数量表					
種別	細別	数量	単位	単価(人工)	合計(人工)	摘要	
				保全技師補	保全技師補		
(消防設備年次点検歩掛)							
消火器	消火器	33	本			粉末 蓄圧式	
消火栓設備	消火栓	10	組				
	表示灯	10	灯				
	起動用スイッチ	10	個				
	表示盤	10	面				
	加圧送水装置	1	組				
	呼水装置	1	組				
	制御盤	1	組				
	水源	1	面				
	放水試験	1	式				
		小計					
自動火災報知設備	受信機P型1級	1	面			自火報40回線	
	副受信機	1	面			自火報40回線	
	差動式分布型	12	個				
	煙感知器	63	個				
	定温式スポット	14	個				
	差動式スポット	161	個				
	光電式煙感知機	2	セット				
	P型1級発信機	18	個				
	消火栓起動装置	1	個				
	常用電源	1	組				
		小計					
非常警報設備	増幅器操作部	1	台			443W	
	スピーカ回線	116	個				
	起動装置(押しボタン)	19	個				
	常用電源	1	組				
		小計					
誘導灯及び誘導標	誘導灯	24	灯				
防火・排煙設備	ハッチ	25	台				
	手動装置	25	組				
	防火扉	4	枚				
	防火シャッター	2	枚				
		小計					
ガス漏れ警報設備	ガス漏れ検知機	9	個			警報付	
加算歩掛り	複数設備						
消防設備年次点検歩掛計							
(消防設備6ヶ月点検歩掛)							
消火器	消火器	33	本			粉末 蓄圧式	
消火栓設備	消火栓	10	組				
	表示灯	10	灯				
	起動用スイッチ	10	個				
	表示盤	10	面				
	加圧送水装置	1	組				
	呼水装置	1	組				
	制御盤	1	面				
	水源	1	組				
		小計					
	自動火災報知設備	受信機P型1級	1	面			自火報40回線
副受信機		1	面			自火報40回線	
差動式分布型		12	個				
煙感知器		63	個				
定温式スポット		14	個				
差動式スポット		161	個				
光電式煙感知機		2	セット				
P型1級発信機		18	個				
消火栓起動装置		1	個				
常用電源		1	組				
		小計					
非常警報設備	増幅器操作部	1	台			443W	
	スピーカ回線	116	個				
	起動装置(押しボタン)	19	個				
	常用電源	1	組				
		小計					
誘導灯及び誘導標	誘導灯	24	灯				
防火・排煙設備	ハッチ	25	台				
	手動装置	25	組				
	防火扉	4	枚				
	防火シャッター	2	枚				
		小計					
ガス漏れ警報設備	ガス漏れ検知器	9	個			警報付	
加算歩掛り	複数設備						
消防設備6ヶ月点検歩掛計							
合計							

人工数合計

	年次点検	6ヶ月点検	合計	端数処理後
保全技師補				

リサイクルプラザ消防設備保守点検業務仕様書

1 総則

この仕様書は、鳥取県西部広域行政管理組合が発注するリサイクルプラザ消防設備保守点検業務に適用する。

2 業務実施場所

鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ
西伯郡伯耆町口別所630番地

3 リサイクルプラザ消防設備機器の内容

- | | |
|---------------|----|
| (1) 消火器 | 一式 |
| (2) 消火栓設備 | 一式 |
| (3) 自動火災報知設備 | 一式 |
| (4) 非常警報設備 | 一式 |
| (5) 誘導灯及び誘導標識 | 一式 |
| (6) 防火・排煙設備 | 一式 |
| (7) ガス漏れ警報設備 | 一式 |

4 保守点検の内容

- | | |
|----------------|-----------|
| (1) 機器点検及び総合点検 | 年1回(6月頃) |
| (2) 機器点検 | 年1回(12月頃) |

○点検の基準は「消防法・同法施行令・同法施行規則及びこれに基づく告示等」に定めるところによる。

○各保守点検は、それぞれ土曜日1日で実施すること。

5 その他

- (1) 消防設備に異常が発生したときの専門技術者の派遣及び点検・調査。
- (2) 消火栓用ホース更新。

6 提出書類

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| (1) 業務完了報告書(各点検等完了時(状況写真添付)及び履行期間終了時) | 1部 |
| (2) 消防署提出用点検結果報告書(各点検完了時) | 2部 |
| (3) その他必要と認められる書類 | 必要部 |

7 遵守事項

- (1) 施設等を破損、または汚損しないように業務を行うこと。
- (2) 事故等が生じないよう十分な安全対策を講ずること。

令和 5 年 3 月 2 2 日

入 札 書 (第 回)

鳥取県西部広域行政管理組合管理者 様

鳥取県西部広域行政管理組合財務規則（平成 8 年鳥取県西部広域行政管理組合規則第 3 号）第 2 条において準用する米子市契約規則（平成17年米子市規則第43号）、鳥取県西部広域行政管理組合会計規則（令和 3 年鳥取県西部広域行政管理組合規則第 7 号）第 2 条において準用する米子市会計規則（平成17年米子市規則第44号）、図面、仕様書、現場等を熟覧の上、次のとおり入札します。

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

件 名	リサイクルプラザ消防設備保守点検業務
業 務 場 所	鳥取県西伯郡伯耆町口別所 6 3 0 番地 リサイクルプラザ
入 札 金 額	金 円

注意

- 1 入札書は、封書にし、封筒表面に「入札書在中」と表示し、裏面に件名、住所、商号又は名称及び代表者氏名を記載すること。
- 2 入札金額は、消費税及び地方消費税を含めない金額とし、算用数字を使用してください。なお、入札金額の訂正はできません。

年 月 日

辞 退 届

鳥取県西部広域行政管理組合管理者 様

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

下記の入札物件について、第 回目の入札を辞退します。

記

- 1 件 名 リサイクルプラザ消防設備保守点検業務
- 2 入 札 日 令和5年3月22日
- 3 辞 退 理 由

○郵便入札封筒貼付用様式（表面）

※一点鎖線部分を切り取り、長3封筒に貼付してご使用ください。

配達日
指定郵便

配達指定日

令和5年3月20日（月曜日）

入
札
書
在
中

〒689-3403

鳥取県米子市淀江町西原1129番地1

鳥取県西部広域行政管理組合

事務局総務課 入札財政担当 行

○郵便入札封筒貼付用様式（裏面）

《入札書の郵送にあたっての注意事項》

- 1 当組合が入札案件ごとに定める配達日を必ず郵便局で指定してください。
- 2 差出日と配達指定日には、あいだ2日間が必要となります。
- 3 「特定記録郵便」「一般書留」「簡易書留」のいずれかの方法で郵送してください。
- 4 入札書1件につき、封書1通を使用してください。

入 札 番 号	広施12
案 件 名	リサイクルプラザ消防設備保守点検業務
差出人 住所 商号又は名称 代表者の職氏名	※

※ 必ず記入してください。記入のないものは無効となります。