

質 問 書 に 対 す る 回 答

入札番号 広施 26

件 名 米子浄化場脱水設備補修工事

次のとおり回答します。

質問 番号	質問内容	回 答	設計図書等の該当 頁（該当箇所）
1	第1号明細書 機器費にある ベアリングユニットリターンロール A ベアリングユニットサポートロール B(サポートではなくリターン) ベアリングユニットサポートロール A ベアリングユニットサポートロール B の部材についてメーカーより販売中止 中のため出荷できないと連絡が入って います。支給品ではなく納入で考える べきでしょうか？	ベアリングユニットサポートロール B(サポートではなくリターン)につい ては、誤記です。ベアリングユニットリ ターンロール B です。 当該部材について、再度メーカーに確 認したところ、純正品としての納品が 可能でありました。発注者からの支給 や仕様の変更は行わず、当初の仕様通 り「メーカー純正品」にて納入・施工す るものとします。	工事設計書 6 頁
	2(1)●3 番目 交換部品はメーカー純 正品を使用すること。とあるが、質問 番号 1 のようにメーカー販売中止品を 出せないと思いますが？	質問 1 の回答のとおり、交換部品はメ ーカー純正品を使用することを見込ん でおります。	工事特記仕様書 1 頁