

質問書に対する回答

入札番号 広施 2 1

件 名 リサイクルプラザ搬送設備補修工事

次のとおり回答します。

質問 番号	質問内容	回 答	設計図書等の該当 頁（該当箇所）
①	使用材料の明細 1-2 エプロンパン A、B についてですが、新明和工業(株)製 となっていますが、製作品でも可能で しょうか？	エプロンパン A、B については、設計書 に記載のとおり新明和工業(株)製を使用 すること。ただし、設計図書に示す材 質、寸法、性能等を満たし、既設設備 に適合するものであって、新明和工業 (株)により適合性が確認された製作品に ついては、使用を可とします。なお、 新明和工業(株)に適合性の確認を受けず 独自に製作した代替品は、認めません。	図 書 2 P 8-2 不燃ごみ受入コン ベ ヤ 明 細 1-2 エプロンパン A、B