

仕様書

鳥取県西部広域行政管理組合消防局

1 委託件名

米子消防署空調設備ガス漏れ調査業務

2 調査目的

米子消防署に設置する空調設備 PAC-1 系統のガス漏れ箇所の特定をする。

3 履行場所

米子市富士見町一丁目 103 番地 1 米子消防署

4 履行期限

契約締結日から令和 7 年 6 月 30 日（月）

5 業務内容

- (1) ガス漏れ箇所の特定
- (2) 上記に伴う必要な作業
- (3) 報告書の作成

6 対象設備

- (1) 製造元 日立
- (2) 型式 室内機 RCID-NP22KTJ 18 台 / 室外機 RAS-NP400FS1 1 台
- (3) 圧縮機定格出力 9.2kw
- (4) 冷媒 R410A

7 提出書類

- (1) 調査結果報告書
- (2) その他必要と認められるもの

8 その他

- (1) 受託者は、調査業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
- (2) 作業日程及び作業方法等については、事前に受託者と協議すること。
- (3) 作業によって発生した廃棄物等は、受託者が適正な方法で処理を行うこと。

以上

年 月 日

入 札 書（第 回）

鳥取県西部広域行政管理組合管理者 様

鳥取県西部広域行政管理組合財務規則（平成 8 年鳥取県西部広域行政管理組合規則第 3 号）第 2 条において準用する米子市契約規則（平成17年米子市規則第43号）、鳥取県西部広域行政管理組合会計規則（令和 3 年鳥取県西部広域行政管理組合規則第 7 号）第 2 条において準用する米子市会計規則（平成17年米子市規則第44号）、図面、仕様書、現場等を熟覧の上、次のとおり入札します。

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

㊞

件 名	米子消防署空調設備ガス漏れ調査業務
業 務 場 所	米子市富士見町一丁目 1 0 3 番地 1 米子消防署
入 札 金 額	金 円

注意

- 1 入札書は、封書にし、封筒表面に「入札書在中」と表示し、裏面に件名、住所、商号又は名称及び代表者氏名を記載すること。
- 2 入札金額は、消費税及び地方消費税を含めない金額とし、算用数字を使用してください。なお、入札金額の訂正はできません。

年 月 日

辞 退 届

鳥取県西部広域行政管理組合管理者 様

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

印

下記の入札物件について、第 回目の入札を辞退します。

記

- 1 件 名 米子消防署空調設備ガス漏れ調査業務
- 2 開 札 日 年 月 日
- 3 辞 退 理 由

○郵便入札封筒貼付用様式（表面）

※一点鎖線部分を切り取り、長3封筒に
貼付してご使用ください。

配 達 日
指定郵便

配達指定日

令和7年4月17日（木曜日）

入
札
書
在
中

〒689-3403

鳥取県米子市淀江町西原1129番地1

鳥取県西部広域行政管理組合

事務局総務課 入札財政担当 行

○郵便入札封筒貼付用様式（裏面）

《入札書の郵送にあたっての注意事項》

- 1 当組合が入札案件ごとに定める配達日を必ず郵便局で指定してください。
- 2 差出日と配達指定日には、あいだ2日間が必要となります。
- 3 「特定記録郵便」「一般書留」「簡易書留」のいずれかの方法で郵送してください。
- 4 入札書1件につき、封書1通を使用してください。

入 札 番 号	広消14
案 件 名	米子消防署空調設備ガス漏れ調査業務
差出人 住所 商号又は名称 代表者の職氏名	※

※ 必ず記入してください。記入のないものは無効となります。