

質問書に対する回答

入札番号 広施 33

件名 桜の苑監視カメラ設備改修工事

次のとおり回答します。

質問番号	質問内容	回答	設計図書等の該当頁（該当箇所）
1	事務所に設置する 18.5 型 LED 型モニターは 21 型液晶モニターでもよろしいか。	事務所内に設置するモニターは 18.5 型 LED モニターとします。	図面 E-05
2	ネットワークディスクレコーダー及び POEHUB 用の電源に、無停電装置 (UPS10 分程度) 等の準備も必要か。	必要ありません。	図面 E-05
3	ネットワークカメラ、ネットワークディスクレコーダーに参考機器の型番があるが、同等品の HIKVISION NWCAM1 DS-P17N NWCAM2 DS-P35 NWCAM3 DS-P22N+DS-ZR11 REC DS-N08+HDD2T という構成でよろしいか。	仕様及び参考機器と同等以上であれば差支えありません。	図面 M-04
4	新設ケーブルを既設配管流用して配線するため、既設ケーブルを撤去してから配線する箇所があるが、極力短い期間で既設カメラ画像は停波しても良いという認識でよろしいか。	お見込みのとおりです。 尚、施工は「友引」の日を想定しています。	図面 E-06