

## 質問書に対する回答

入札番号      広消31

件名      米子消防署南部出張所大規模改修建築主体工事

次のとおり回答します。

質問 番号	質問内容	回 答	設計図書等の該当頁 (該当箇所)
1	完全溶け込み溶接は、AW規定の有資格者が行うとなっております。調べたところグレードに該当している会社は、2社程度しかおらず、こちらの有資格者で検査が必要でしょうか。	有資格者の検査は不要です。	S-01 図 §7 鉄骨工事 7-8 2)
2	とりこわし発生材運搬無筋コンクリート類と記載されておりますが、解体時のコンクリート内に鉄筋が入っており、一緒に運搬・処分と考えて宜しいでしょうか。	有筋コンクリートを含むものとお考え下さい。	明細書 その他工事 (既存取壊し)