

# 消防用ホース仕様書

鳥取県西部広域行政管理組合  
消 防 局

この仕様書は、鳥取県西部広域行政管理組合消防局が購入し、使用する消防用ホースの仕様について必要な事項を定める。

## 1 品 名

消防用ホース（呼称 6 5 平ホース・呼称 5 0 平ホース）

## 2 規 格

（１）消防用ホースは次に掲げる法令、その他関係ある法令に適合すること。

ア 消防用ホースの技術上の規格を定める省令

（平成 2 5 年総務省令第 2 2 号）

イ 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令

（平成 2 5 年総務省令第 2 3 号）

（２）表示等

ア 消防用ホースと結合金具には自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示＜消＞及び日本消防検定協会の品質評価を受けて合格した表示＜NS＞が付されていること。

イ 消防用ホースと結合金具の装着部には日本消防検定協会による認定評価に合格した表示＜認＞が付されていること。

（３）呼称 6 5 平ホース（綾織ジャケット）

ア 特 徴                      ホースジャケットをアラミド繊維等で補強した耐摩耗性、耐熱性を向上させたホースであること。

イ 使用圧                      1.6 MP a

ウ ホース本体部

・ホースの内径              平均 6 5 mm ± 1. 5 mm

・ホース質量                  平均 3 8 0 g/m    以下

（４）呼称 5 0 平ホース（綾織ジャケット）

ア 特 徴                      ホースジャケットをアラミド繊維等で補強した耐摩耗性、耐熱性を向上させたホースであること。

イ 使用圧                      1.6 MP a

ウ ホース本体部

- ・ホースの内径 平均52.5mm±1.5mm
- ・ホース質量 平均295g/m 以下

(5) ホース接手 町野式軽量合金、針金巻又は強化かしめ

(6) ホース取付け部の損傷を防ぐため、ホース保護具又はリングを取り付けること。

(7) ホースの保護具等にそれぞれネームの標記を行うこと。

(シールによる標記も可、詳細は別添資料を参照)

3 購入品目、数量、ホースのはかま及び保護具等の色、ネーム

| 購入品目           | 本数  | はかま及び保護具等の色 | ネーム |
|----------------|-----|-------------|-----|
| 呼称65mm×20m ホース | 5本  | 橙           | 南部  |
| 呼称65mm×20m ホース | 10本 | 赤           | 境港  |
| 呼称65mm×20m ホース | 5本  | 茶           | 生山  |
| 呼称50mm×20m ホース | 5本  | 黄           | 米子  |
| 呼称50mm×20m ホース | 10本 | 赤           | 境港  |
| 呼称50mm×20m ホース | 5本  | 緑           | 弓浜  |

4 納入場所

鳥取県西部広域行政管理組合消防局

5 製品保証

納入日より2年間は故意または重大な過失によるものを除く損傷により使用に耐えなくなった場合、無償で新品と取り替えを行うこと。

6 納 期

令和5年12月22日(金)

7 その他 納入する消防用ホースは、全て新規製品とすること。

## ネームの標記について

### 1 部位

ホース両端の保護具またはリング部（表裏2箇所）に印字すること。

### 2 色

（1）「米子」「南部」は黒色で印字すること。



（2）「境港」「弓浜」「生山」は白色で印字すること。



※ その他詳細については別途協議とする。

令和 年 月 日

## 入 札 書（第 回）

鳥取県西部広域行政管理組合管理者 様

鳥取県西部広域行政管理組合財務規則（平成8年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号）第2条において準用する米子市契約規則（平成17年米子市規則第43号）、鳥取県西部広域行政管理組合会計規則（令和3年鳥取県西部広域行政管理組合規則第7号）第2条において準用する米子市会計規則（平成17年米子市規則第44号）を承知の上、次のとおり入札します。

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

印

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 件 名     | 消防用ホースの納入                                                        |
| 納 入 場 所 | 鳥取県西部広域行政管理組合 消防局                                                |
| 入 札 金 額 | 金 円 <span style="font-size: 1.2em;">〔 消防用ホース<br/>40本の総額 〕</span> |

### 注意

- 1 入札書は、封書にし、封筒表面に「入札書在中」と表示し、裏面に件名、住所、商号又は名称及び代表者氏名を記載すること。
- 2 入札金額は、消費税及び地方消費税を含めない金額とし、算用数字を使用してください。なお、入札金額の訂正はできません。

年 月 日

## 辞 退 届

鳥取県西部広域行政管理組合管理者 様

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

印

下記の入札物件について、第 回目の入札を辞退します。

記

1 件 名 消防用ホースの納入

2 入 札 日 令和 年 月 日

3 辞 退 理 由

○郵便入札封筒貼付用様式（表面）

※一点鎖線部分を切り取り、長3封筒に  
貼付してご使用ください。

配 達 日  
指定郵便

配達指定日

令和5年5月22日（月曜日）

入  
札  
書  
在  
中

〒689-3403

鳥取県米子市淀江町西原1129番地1

鳥取県西部広域行政管理組合

事務局総務課 入札財政担当 行

○郵便入札封筒貼付用様式（裏面）

《入札書の郵送にあたっての注意事項》

- 1 当組合が入札案件ごとに定める配達日を必ず郵便局で指定してください。
- 2 差出日と配達指定日には、あいだ2日間が必要となります。
- 3 「特定記録郵便」「一般書留」「簡易書留」のいずれかの方法で郵送してください。
- 4 入札書1件につき、封書1通を使用してください。

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 入 札 番 号                        | 広消12      |
| 案 件 名                          | 消防用ホースの納入 |
| 差出人<br>住所<br>商号又は名称<br>代表者の職氏名 | ※         |

※ 必ず記入してください。記入のないものは無効となります。