

小型消防ポンプ仕様書

鳥取県西部広域行政管理組合
消 防 局

この仕様書は、鳥取県西部広域行政管理組合消防局が購入し、使用する小型消防ポンプの仕様及び付属品について必要な事項を定める。

1 品名及び数量

小型消防ポンプ 2 台

2 仕 様

- | | |
|------------|---|
| (1) ポンプ級別 | B-2 級
(日本消防検定協会受託評価品)
(4 サイクルまたは2 サイクル) |
| (2) 始動方式 | セルモーター式とリコイルスターター式の併用 |
| (3) 冷却方式 | 水冷式 |
| (4) 真空ポンプ | オイルレス真空ポンプ |
| (5) 燃料供給方式 | 電子制御燃料噴射 |
| (6) 乾燥重量 | 105kg 以下 |

3 付属品 (各1 個)

- (1) 軽量吸管 75mm×8m
- (2) MINI フローティングストレーナーM
- (3) 自動中継弁ダイレクトバルブ (リレーコントロールバルブ)

4 納入場所

鳥取県西部広域行政管理組合消防局

5 納 期

令和6 年 3 月 2 9 日 (金)

6 その他

- (1) 小型消防ポンプ及び付属品は新規製品 (令和5 年以降製造) とすること。
- (2) メーカーの標準装備品及び付属品は付属すること。

年 月 日

入 札 書 （ 第 回 ）

鳥取県西部広域行政管理組合管理者 様

鳥取県西部広域行政管理組合財務規則（平成8年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号）第2条において準用する米子市契約規則（平成17年米子市規則第43号）、鳥取県西部広域行政管理組合会計規則（令和3年鳥取県西部広域行政管理組合規則第7号）第2条において準用する米子市会計規則（平成17年米子市規則第44号）を承知の上、次のとおり入札します。

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

印

件 名	小型消防ポンプの納入
納 入 場 所	鳥取県西部広域行政管理組合消防局
入 札 金 額	金 円 〔 小型消防ポンプ 2 台の総額 〕

注意

- 1 入札書は、封書にし、封筒表面に「入札書在中」と表示し、裏面に件名、住所、商号又は名称及び代表者氏名を記載すること。
- 2 入札金額は、消費税及び地方消費税を含めない金額とし、算用数字を使用してください。なお、入札金額の訂正はできません。

年 月 日

辞 退 届

鳥取県西部広域行政管理組合管理者 様

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

印

下記の入札物件について、第 回目の入札を辞退します。

記

1 件 名 小型消防ポンプの納入

2 入 札 日 年 月 日

3 辞 退 理 由

年 月 日

入 札 物 品 確 認 書

鳥取県西部広域行政管理組合管理者 様

住 所

提出者 商号又は名称

代 表 者 氏 名

印

下記の入札物件について、次のとおり確認書を提出します。

記

1 件 名 小型消防ポンプの納入

2 入 札 日 年 月 日

3 入 札 物 品

※ 該当する項目の□をチェックし、入札物品のメーカー名及び品番を記入してください。

- | |
|---|
| ☐ 仕様書に定める規格で入札に参加
メーカー名・品番[] |
| ☐ 仕様書に定める規格以外の同等品で入札に参加(組合の認定が必要)
メーカー名・品番[] |
| 【添付資料】
・同等品の仕様が確認できる書類(カタログ等) |

(仕様書に定めるもの以外の同等品で入札に参加する場合の認定結果等)

認定結果は、令和5年6月7日(水)正午までに電話又はファクシミリにより回答いたします。

なお、不適合となった場合は、令和5年6月8日(木)正午までに同等品の再提出を行い、再認定を受けることを認めることとします。

○郵便入札封筒貼付用様式（表面）

※一点鎖線部分を切り取り、長3封筒に
貼付してご使用ください。

配 達 日
指定郵便

配達指定日

令和5年6月19日（月曜日）

入
札
書
在
中

〒689-3403

鳥取県米子市淀江町西原1129番地1

鳥取県西部広域行政管理組合

事務局総務課 入札財政担当 行

○郵便入札封筒貼付用様式（裏面）

《入札書の郵送にあたっての注意事項》

- 1 当組合が入札案件ごとに定める配達日を必ず郵便局で指定してください。
- 2 差出日と配達指定日には、あいだ2日間が必要となります。
- 3 「特定記録郵便」「一般書留」「簡易書留」のいずれかの方法で郵送してください。
- 4 入札書1件につき、封書1通を使用してください。

入 札 番 号	広消17
案 件 名	小型消防ポンプの納入
差出人 住所 商号又は名称 代表者の職氏名	※

※ 必ず記入してください。記入のないものは無効となります。