

質問書に対する回答

件 名 江府消防署移転新築建築主体工事

次のとおり回答します。

質問 番号	質問内容	回 答	設計図書等の該当 頁（該当箇所）
1	柱状改良時に発生する残土については、処分等の項目がないようです。適切に処理した上、すべて埋戻しに利用してよろしいでしょうか？	柱状改良における残土処分については、埋戻しに利用する方向で考えています。施工の際に、受注者と協議の上で決定します。	S－8 S－9 S－10
2	AW－6引違い窓の両端部の複層ガラスについて。 90°の突き合わせとなっておりますが、メーカー仕様で不可能です。単層に変更するか、方立を設ける方法でよろしいでしょうか。	両端部のガラスは複層ではなく、正しくは真空ガラスです。設計時には見積業者に90°の仕様で製作できると確認しています。ガラスの仕様については製作発注の際に、受注者と協議の上で決定します。	A－49