

質問書に対する回答

入札番号 広総4

件名 旧灰溶融施設（エコスラグセンター）解体撤去工事に係る石綿含有調査業務

次のとおり回答します。

質問番号	質問内容	回答	設計図書等の該当頁 (該当箇所)
1	作業足場の「足場」とはどのようなものをイメージされているのでしょうか？クサビ足場や枠組み足場のような本格的なものでしょうか？あるいは高所作業車のようなものでしょうか？	高所作業車を想定しています。	石綿含有調査 採取箇所一覧表（建材） No. 24
2	足場を設置するための想定の高さはどのくらいでしょうか？	図示（図面 機器配置断面図 A）のとおりに 8 m です。	石綿含有調査 採取箇所一覧表（建材） No. 24
3	耐火野地板を採取するにあたり鋼板屋根等の切断の有無はございますでしょうか？	屋内から採取可能なので切断は不要です。	石綿含有調査 採取箇所一覧表（建材） No. 24