記載例

運転性能の維持に係る予防的な保全策

非常電源（自家発電設備）の交換・整備履歴表

作成	年月日	平成 30 年 4 月 30 日	所属会社	社名　〇〇〇〇〇株式会社
	氏名	予防　太郎		住所 TEL　0857-00-0000
自家発電設備製造年月		平成 23 年 4 月 30 日		

設備名等	原動機	製造者名　〇〇〇〇〇株式会社	発電機	製造者名　〇〇〇〇電気株式会社
		型式等　ABC-3 型		型式等　DEFG-999

区分	部品等	製造者交換（点検）推奨年数	前回交換（点検）年月	今回交換（点検）実績	今回の交換・整備の内容
自家発電設備	原動機潤滑油	1	H29.4	〇	金属粉混入の分析結果により交換
	発電機軸受潤滑油	2	H28.4	〇	交換
	冷却水	2	H28.4	〇	交換
	燃料フィルター	1	H29.4	〇	交換
	潤滑油フィルター	1	H29.4	〇	交換
	吸気フィルター	4	H29.4	〇	交換
	冷却ファン駆動用Vベルト	4	—	〇	ひび割れ、伸びにより交換
	ゴムホース	4	—	〇	交換
	シール材　燃料、冷却水、潤滑油系統	4	—	交換	交換
	シール材　給気、排気配管	4	—	〇	交換
	シール材　外箱の扉、給油口等	4	—	〇	交換
制御装置	始動用蓄電池	6	—	〇	内部抵抗確認、電解液補充
	PLC 用電池	6	—	—	
始動補助装置	予熱栓	(1)	(H29.4)	(〇)	目視確認
	点火栓	—	—	—	該当なし
	冷却水ヒータ	(1)	(H29.4)	(〇)	温度確認、断線確認
	潤滑油プライミングポンプ	(1)	(H29.4)	(〇)	機能確認

備考	整備・点検実施年月	氏名　及び　資格
	H26.4	予防　太郎　消防設備点検資格者　第１種　№999999990、〇〇技術資格者№99999
	H27.4	予防　一郎　消防設備点検資格者　第１種　№999999991、△△資格者№11111
	H28.4	予防　二郎　消防設備点検資格者　第１種　№999999992、××専門資格者№22222
	H29.4	予防　太郎　消防設備点検資格者　第１種　№999999990、〇〇技術資格者№99999
	H30.4	予防　太郎　消防設備点検資格者　第１種　№999999990、〇〇技術資格者№99999